


华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015071702CA-A

第1页 / 共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 电工管	规格型号	20mm*1.4mm		
样品编号	015071702CA-A	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整无缺陷，数量，满足试验要求		
生产日期	2015.07.15~2015.07.17	收样日期	2015.07.17		
检验日期	2015.07.18~2015.07.19	检验依据	JG 3050-1998		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格
最大外径mm		量规自重通过	量规自重通过		合格
最小外径mm		量规不能通过	量规不能通过		合格
最小内径mm		量规自重通过	量规自重通过		合格
壁厚均匀度△A mm		±0.24	0.01~0.03		合格
跌落性能		无震裂、无破碎	无震裂、无破碎		合格
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn