

# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015042902AC-A

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	40mm×2.0mm
样品编号	015042902AC-A	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求
生产日期	2015.04.26 ~ 2015.04.29	收样日期	2015.04.29
检验日期	2015.04.30 ~ 2015.05.01	检验依据	GB/T 10002.1-2006
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格
颜色	灰色	灰色	合格
平均外径mm	40.0 ~ 40.3	40.2	合格
壁厚mm	2.0 ~ 2.4	2.1	合格
不圆度mm	≤1.2	0.2	合格
弯曲度%	≤1.0	0.1	合格
长度 mm	≥4000	4020	合格
承口中部平均内径 mm	40.1 ~ 40.3	40.3	合格
承口最小深度 mm	≥26	45	合格
承口壁厚 mm	≥1.5	1.7	合格
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)	持压 1h 无破裂、无渗漏	4.10MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏	合格
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂	合格
纵向回缩率 %	≤5	1.3	合格
不透光性	不透光	不透光	合格
总判定			

批准： *钟仁中*

审核： *赖子生*

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
 电话：0546-8305238  
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
 http://www.hydyplst.com.cn