



# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/ 015071706AD-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管		规格型号	63mm×2.5mm		
样品编号	015071706AD-C		样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.16~2015.07.17		收样日期	2015.07.17		
检验日期	2015.07.18~2015.07.19		检验依据	GB/T 10002.1-2006		
检验项目		技术指标		检验结果		单项判定
外观		无缺陷		视其外观无缺陷		合格
颜色		灰色		灰色		合格
平均外径mm		63.0~63.3		63.2		合格
壁厚mm		2.5~3.0		2.6		合格
不圆度mm		≤1.5		0.3		合格
弯曲度%		≤1.0		0.1		合格
长度 mm		≥4000		4020		合格
承口中部平均内径 mm		63.1~63.3		63.3		合格
承口最小深度 mm		≥37.5		70.0		合格
承口壁厚 mm		≥1.9		2.1		合格
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏		3.20MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %		≤5		冲击 50 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5		1.3		合格
倒角		15°/ 厚度≥1.0mm		15°/ 1.5		合格
不透光性		不透光		不透光		合格
总判定		<div></div>				

批准：

*张中*

审核：

*张中*

编制：

**张中01**

地址：山东省东营市东二路 251 号  
电话：0546-8305238  
邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn