

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015073004PA-B

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管	规格型号	90mm×4.3mm		
样品编号	015073004PA-B	样品状态	颜色为黑色，外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.29~2015.07.30	收样日期	2015.07.30		
检验日期	2015.08.01~2015.08.08	检验依据	GB/T 13663-2000		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格
颜色		黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线		合格
平均外径mm		90.0~90.9	90.2		合格
壁厚mm		4.3~5.0	4.4		合格
长度 mm		5988~6024	6020		合格
断裂伸长率 %		≥350	520		合格
氧化诱导时间 (200℃) min		≥20	81		合格
静液压试验 (80℃，165h)		Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂	0.550MPa 持压 165h 不破裂		合格
总判定		<div></div>			

批准：钟臣中

审核：赖瑞生

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn