

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/014090605VC-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		
样品名称	PVC-U 双壁波纹管	规格型号	160mm×1.2mm
样品编号	014090605VC-C	样品状态	颜色为白色、截面平整无缺陷，数量满足试验要求
生产日期	2014.09.01 ~ 2014.09.06	收样日期	2014.09.06
检验日期	2014.09.07 ~ 2014.09.08	检验依据	GB/T 18477.1-2007
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格
颜色	白色	白色	合格
平均外径mm	159.1 ~ 160.5	160.2	合格
平均内径mm	≥135	135.1	合格
壁厚mm	≥1.2	1.2	合格
长度 mm	≥6000	6010	合格
烘箱试验	无分层、无开裂	无分层、无开裂	合格
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %	≤10	冲击 25 次均无破裂	合格
环刚度 (kN/m ²)	SN8	≥8	8.2 合格
环 柔 性	试样圆滑，内外壁均无反向弯曲，无破裂，两壁无脱开	试样圆滑，内外壁均无反向弯曲，无破裂，两壁无脱开	合格
总判定			

批准：

钟仁叶

审核：

赖书生

编制：

检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn